

コンクリートブロック塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果		
		適合	不適合	不明
1 高さ	2.2メートル以下	はい	いいえ	
2 壁の厚さ	高さ2メートルを超える塀で15センチメートル以上	はい	いいえ	
	高さ2メートル以下で10センチメートル以上	はい	いいえ	
3 鉄筋	縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ鍵掛けされている	はい	いいえ	
	壁内に径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横80センチメートル以内の間隔で入っている。	はい	いいえ	
4 控壁（高さが1.2メートルを超える塀の場合）	長さ3.4メートル以内ごとに、控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある。	はい	いいえ	
5 基礎	コンクリート造の基礎がある。 基礎の根入れ深さは、30センチメートル以上	はい	いいえ	
6 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがある。	いいえ	はい	
評価	6項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。			

組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果		
		適合	不適合	不明
1 高さ	1.2メートル以下	はい	いいえ	
2 壁の厚さ	十分ある。	はい	いいえ	
3 控壁	長さ4メートル以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している。	はい	いいえ	
4 基礎	基礎がある。	はい	いいえ	
5 傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがある。	いいえ	はい	
評価	5項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です。			

補助金対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
設置場所	通学路沿道等に面したもの	はい	いいえ

上記のとおり報告します。			
年 月 日			
報告者（設計事務所又は建設業者）			
住所			
氏名		Ⓜ	
上記内容について適正であることを確認しました。			
年 月 日			
確認者（町担当者）			
氏名		Ⓜ	