

屋外広告物安全点検報告書

年 月 日

愛南町長 様

報告者 住所 _____

(設置者等)

氏 名 _____ 印

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 職・氏名)

許可番号／種別		点検年月日	年 月 日
設置日	昭和・平成・令和	年 月 日	(年経過)
表示又は設置場所			

区分	点検内容 (※該当区分について記載下さい)	異常		異常の内容	処理	
		有	無		済	未
基礎	1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	有	無		済	未
	2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常	有	無		済	未
支持部	1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無		済	未
	2 鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	有	無		済	未
	3 鉄骨接続部(ボルト)のゆるみ、欠落	有	無		済	未
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無		済	未
	2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化	有	無		済	未
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常	有	無		済	未
広告板・文字	1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび	有	無		済	未
	2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落	有	無		済	未
	3 枠組み部材の破損、ねじれ	有	無		済	未
照明装置	1 蛍光灯・照明灯・LEDの不点、ネオン管の不発光	有	無		済	未
	2 照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無		済	未
	3 ネオン管・サポート類の破損	有	無		済	未
	4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良	有	無		済	未
分電盤	1 分電盤の腐食、破損	有	無		済	未
	2 電源配線経路の腐食、破損	有	無		済	未
	3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷	有	無		済	未
その他	1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷	有	無		済	未
	2 図面との相違の有無	有	無		済	未
	3 その他点検した事項()	有	無		済	未
特記事項						

上記の点検結果は、事実と相違ありません。

また、補修その他必要な管理を怠らないようにし、広告物等を良好な状態に保持します。

管理者 住所 _____

(点検者) 氏 名 _____ 印